



工事事務所 事故対策通信

Vol. 43

～飛石が通行車を直撃する事故が発生しました～ 令和5年9月発行

袋井土木発注工事 事故発生件数 令和5年度	事故項目	工事関係者負傷者	第三者(物損)	第三者(負傷)	工事事務所 合計	令和5年9月 日現在 ():令和5年度全体
	件数	0件(0)	2件(2)	0けん(0)	2件(2)	

【事故概要】

道路用地の除草作業中、飛散防護措置を兼務していた現場代理人が写真撮影のため一時的に防護ネットを外した際に飛石が発生し、通行中の一般車両を直撃した



【事故の原因】

- ①作業員を含めた現場確認が不十分なまま作業を行った。
- ②飛散防止ネットの補助が無くなる間、作業を中断する指示を行っていなかった。
- ③KYミーティングで飛石事故の注意喚起を行っていたが、徹底しきれていなかった。

【事故の対策】

- ①作業前の現場確認により危険箇所を把握・共有、作業手順・必要人員を決定・確保した後に現場着手。
草刈り機による作業前に、飛散の恐れがある異物の除去作業を確実に実施。
- ②飛石による第三者事故の恐れがある箇所の除草には、除草作業員1名につき飛散防止ネットを持つ補助員1名を付けた人員の配置が出来ない限り作業を行わない。
- ③事故再発防止会議を開催し、作業員を含め全社員の再教育を行うとともに、KYミーティングで、補助員が配置できない場合は作業しないことを周知徹底。



問合せ先
袋井土木事務所 企画検査課
TEL : 0538-42-3216
Mail : fukudo-
kikakukensa@pref.shizuoka.lg.jp

